


ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ ВИСТА-М Н-100-5/3

Паспорт



1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой ВИСТЛ-М Н-100-5/3 (далее оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

Оповещатель поддерживает функцию контроля состояния линии оповещения.

Оповещатель выпускается в корпусе для настенного монтажа

2. Технические характеристики

Номинальная шумовая мощность, Вт	5 или 3
Номинальное входное напряжение, В	100
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже	от 160 до 16000
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	93
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее	100
Степень защиты оболочки	IP 41

3. Подключение


В оповещателе предусмотрена возможность дискретной регулировки мощности 5/3 Вт.

Подсоедините линию оповещения к зажимам оповещателя с учетом полярности "2" и "3", если оповещатель подключается на 3Вт или "2" и "4", если оповещатель подключается на 5Вт:

- провод линии, который подключен к зажиму блока речевого оповещения (БРО) с обозначением "0В", соедините с зажимом оповещателя с обозначением "2";
- провод линии, который подключен к зажиму блока речевого оповещения (БРО) с обозначением "100В", соедините с зажимом оповещателя с обозначением "3" или «4», в зависимости от требуемой мощности.

При работе оповещателя совместно с блоком коммутации и контроля подсоединение к линии оповещения следующее:

- провод линии, который подключен к зажиму БК-16 с обозначением "-



”, соедините с зажимом оповещателя с обозначением “2”;
- провод линии, который подключен к зажиму БК-16 с обозначением “+”, соедините с зажимом оповещателя с обозначением “3” или «4», в зависимости от требуемой мощности.

4. Габаритные размеры

Габаритные размеры, мм, 240x150x84
Масса, кг, не более 0,8

5. Условия эксплуатации

- температура окружающей среды от минус 10 °С до 50 °С
- относительная влажность воздуха, не более 93 %
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт ст.)

6. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой 1шт
- Паспорт 1шт
- Упаковка 1шт

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

8. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой

ВИСТЛ-М Н-100-5/3

соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р 53325-2012, технических условий ТУ 26.30.50-001-24433376-2018 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ65.В.00501

Зав№ _____

Дата изготовления

Штамп ОТК

9. Производитель

ООО «ВИСТЛ»

109316, г. Москва,

Остаповский проезд 5, строение 1,

эт1, помещение176

Телефон +74951780552

Email: Info@vistl.ru

www.vistl-m.ru